

Protokoll fört vid Tillgänglighetsgruppens bedömning av 4H-gården.

Ärende: Tillgängligheten av 4H-gårdens ytor och utrymmen i Jomala.

Datum: 8.11 2023

Tid: kl 13.00-14.00

Plats: 4H-gården

Deltagare:

Erika Elfsberg, Cecilia Lund och Alexandra Gamba, Funktionsrätt Åland.

Filip Azam, tillgänglighetskonsult/Arkaden arkitektkontor

Catrin Schönberg, Vårt hjärta

Linda Wideman, Ålands hörsselförening

Börje Troberg, Ålands synskadade

Dennis Björk, Ålands neurologiska förening

Marina Ekqvist, 4H-gården

Sebastian Snellman, Fastighetsverket

Bedömning av tillgängligheten

Marina Ekqvist från 4H-gården kontaktade Funktionsrätt Åland för en inventering av gården och för att titta på möjligheter att anpassa området så att det blir mer tillgängligt.

Funktionsrätt Ålands tillgänglighetsgrupp samlades på plats och medlemmarna bidrar med erfarenheter och synpunkter. Vi är tacksamma för att ha fått möjligheten att besöka gården och ser det som mycket positivt att 4H-gården vill bli mer tillgängligt för sina besökare.

Allmänt

Gruppen anlände med bil från grusväg och parkerade nära gården på den tillhörande parkeringen. När vi steg ur bilen promenerade vi några meter genom en grind som ledde till en vid inhägnad. Där välkomnades vi varmt av både personalen och en skara djur som bestod av höns, kalkoner och minigrisar.

4H-Gården är en välbesökt plats för såväl unga som äldre där det finns möjlighet att komma djuren nära. Gården är belägen bland åkrar i Jomala och består av två inhägnader samt tre byggnader. Det finns god framkomlighet till gården, djurstallet och logen. Markunderlaget på gården består av grus eller gräs där en del av djuren är frigående. Det finns många skyltar på gården med information om djuren och vad de olika byggnaderna är. Områdets byggnader är K-märkta vilket innebär ett samarbete med kulturbyrån för att överväga eventuella

förändringar, som exempelvis dörrbredden i byggnader. Tillgänglighetsgruppen har lagt fram förslag för att även underlätta mindre justeringar. Gården är öppen vardagar och alla är välkomna.

Gruppens synpunkter:

Parkering

- Markunderlaget består av löst grus och det finns goda parkeringsmöjligheter.
- Området är lättåtkomligt.
- Parkeringen är intill gården och det är korta avstånd.

Olika förslag från gruppen kom upp angående en parkering för de med särskilt tillstånd i nära anknytning till ingången av gården. Eventuellt kan marken planas ut och utjämnas.

Skyltning på området

- Det finns många olika skyltar på området. En del är informationsskyltar och en del skyltar är till de olika byggnader som finns på gården.

Vi föreslår en enhetlig skyltning för ökad tydlighet samt tydlig kontrast mellan text och bakgrund. Teckenstorlek på texten får gärna vara minst 15 mm per meter avstånd för att vara mer lättläslig. Teckenstorleken varierar beroende på hur långt ifrån det är tänkt att man ska stå och läsa skylten. Från ett avstånd på en meter är minsta teckenstorlek 15 mm, från två meter är minsta teckenstorlek 30 mm.

Det finns skyltar i djurstallet med information om djuren. Framför skyltarna står en soffa, förslagsvis borde skyltarna eller soffan flyttas så att man kommer närmare skyltarna. Det skulle även underlätta om det teckenstorleken förstorades på skyltarna.

Skyltar med symbol i stället för text kan vara lättare att förstå liksom till exempel skyltarna till toaletterna.



Gården

Det finns en inhägnad till getterna som allmänheten får besöka om man frågar personalen om lov. Ovanför staketet finns det tre rader med elstängsel som enkelt kan lyftas bort innan man tillträder området.



Elstängsel som kan lyftas bort, inhägnad till getterna.

Det finns ett höns hus som allmänheten får besöka vilken har en hög tröskel vilket gör byggnaden otillgänglig. Alla kan ta del av fåglarna när de är ute dagtid.

Djurstallet

- Vägen till djurstallet består av löst grus.
- Det finns informationsskyltar i djurstallet.
- Det är rymligt att manövrera i stallet.
- Det finns sittplatser för barn, det finns pallar som kan tas ned uppställda på hyllor.

Det finns en hög tröskel på insidan av ingången i djurstallet. Ett förslag är att utjämna den till golvnivå. Det fattas ett avakningsskydd på rampen ner till stallet. Det behöver åtgärdas för att minska snubbelrisk och risk att fastna med hjälpmedel.



Ett ytterligare förbättringsförslag är kontrastmarkeringar av ojämnheter i golvet. För att göra vägen till stallet mer tillgängligt kan man byta ut löst grus mot packat grus utanför ingången.



Bild av rampen från insidan djurstallet.



God framkomlighet i djurstallet.

Logen

- Porten till Logen kan öppnas upp helt.
- Logen är en rymlig byggnad med god tillgänglighet och god belysning av ljusrör.
- Byggnaden är inte öppen för allmänheten förutom vid speciella evenemang.

Rampen upp till logen är brant och kan vara tung att komma uppför med handkraft utan hjälp. Vi konstaterar att det inte går att göra något åt det. Tillgängligheten i logen är god men det finns upphöjningar i golvet, dessa upphöjningar kan kontrastmarkeras. Vid springor som är över 5 mm finns det även risk att exempelvis käppar fastnar i dem.



Upphöjningarna på golvet i logen.



Klubbhuset

- Består av kök, hobbyrum, toalett och personalrum.
- Personalen kan släppa in besökare till toaletten i klubbhuset för dem som har det svårt att komma in i toaletten för allmänheten i klubbhuset som har egen ingång.

Det finns vissa utmaningar med framkomligheten på vägen ner till klubbhuset där det är löst grus och ett högt trappsteg upp till byggnaden. Förbättringsförslag för framkomlighet av klubbhuset är att packa gruset eller att använda stenmjöl och att bygga en träramp vid ingången. Rekommendationen för ramper är: en maxlutning på 4,7 grader. Vi föreslår även ett avåkningsskydd vid rampen för att minska risken för att trilla eller fastna. Tröskeln in till byggnaden är 5 cm och en tröskel bör vara högst 1,5 cm så vi föreslår även att tröskeln åtgärdas. Den fria dörröppningen är 75 cm, minsta rekommendation är 80 cm för en entrédörr, vilket dock är svårt att göra något åt. Inne i hallen finns det klädhängare, vi föreslår att det även installeras klädhängare vid en lägre höjd, till exempel 0,80 meter från golvet.



Bild av trappsteget in till klubbhuset.



Bild av klubbhuset och skyltar.

Hobbyrum och kök

- Det finns en rymligare toalett inne i klubbhuset.
- Hobbyrummet är en samlingsplats för upp till 15 individer.
- Här har även personalen sitt kontor.

När vi stiger in till köket märks det ganska tydligt att det finns ett hårt ljud i form av eko. Ekot skulle eventuellt kunna minskas med andra typer av gardiner. Vi påpekar att det finns möjlighet att få låna ett ljudöra till hobbyrummet av Hörselföreningen för att kontrollera ljudnivån. Det finns ljudöron på de flesta dagis och skolor så barnen är bekanta med dess funktion. Ljudet är bättre i hobbyrummet jämfört med köket.



Toaletter

- Det finns två toaletter på gården.
- Det finns tillgång till en tillgänglig toalett i en annan byggnad i området.

På utsidan av klubbhuset finns det en toalett med hög tröskel och en dörrbredd på 74 cm, minsta rekommendation av dörrbredd är 80 cm. När man kommer in till en liten hall är dörrbredden in till toaletten 60 cm. Dörrbredden är viktig för passagens skull för att individer med hjälpmedel ska ha möjlighet att passera. Bredare dörrpassager blir även lättare att upptäcka för personer med nedsatt orienteringsförmåga.

Toaletten i klubbhuset kan användas av besökare som har det svårt att använda toaletten utanför klubbhuset. Personalen låser upp klubbhuset för allmänheten vid behov. Ett förbättringsförslag för toaletten inne i klubbhuset är att byta ut skötbordet som tar mycket plats till ett uppfällbart skötbord. Det går även att installera armstöd vid toaletten för att göra den mer tillgänglig.

Det finns tillgång till en tredje toalett i området som enligt personalen är en tillgänglig toalett. Den ligger ungefär 100 meter från gården i en annan byggnad, den är öppen på dagtid, men inte på kvällen.



Toalett utsidan Klubbhuset.



Bild på insidan av toaletten.

Övriga faciliteter

Det finns ingen hjärtstartare på området, gruppen föreslår att 4H-gården skaffar en sådan och att placeringen bör vara där det är mycket människor i rörelse.

Det finns en sandlåda på gården som skulle kunna göras mer tillgänglig genom att ordna sittplatser vid sandlådan så att barn med rörelsehinder kan delta i aktiviteten.



Gruppen föreslår även fler sittplatser i djurstallet.

Slutsatser

Den genomförda utflykten erbjöd en lärorik upplevelse vid en synnerligen vackert belägen plats med gynnsamma förutsättningar för ökad tillgänglighet. Det framgick tydligt att de ansvariga för området brinner för att öka tillgängligheten. Åtgärderna som föreslås i protokollet skulle öka tillgängligheten till 4H-gården och bidra till att fler kan ta del av de aktiviteter som anordnas där.

Tillgänglighetsgruppen från Funktionsrätt Åland tackar hjärtligt för inbjudan att se över tillgängligheten av 4H-gården. Tillgänglighetsgruppen finns fortsatt till förfogande för råd om hur man konkret kan verkställa tillgänglighet för alla och vi hoppas på ett fortsatt fint samarbete med 4H-gården.

Med vänlig hälsning

Tillgänglighetsgruppen
Mariehamn 04.12 2023



Bilaga

Allmänt

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller i Finland och på Åland sedan juni 2016. Det är samhällets skyldighet att erbjuda service till alla som behöver det! Alla ska kunna delta i allt som händer i samhället fullt ut – det gäller infrastruktur, byggnader, information/kommunikation och bemötande. FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning ligger till grund för lagstiftningen på Åland och i ytterligare ett 50-tal länder.

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning,

§ 9/Tillgänglighet

1. För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra anläggningar och tjänster som är tillgängliga för eller erbjuds allmänheten både i städerna och på landsbygden. Dessa åtgärder, som ska innefatta identifiering och undanröjande av hinder och barriärer mot tillgänglighet, ska bl. a. gälla a) byggnader, vägar, transportmedel och andra inom- och utomhusanläggningar, däribland skolor, bostäder, vårdinrättningar och arbetsplatser, samt b) information, kommunikation och annan service, däribland elektronisk service och service i nödsituationer.

2. Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att

a) utveckla, utfärda och övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till anläggningar och service som är öppna för eller erbjuds allmänheten,

b) säkerställa att enskilda enheter som erbjuder anläggningar och service dit allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,

c) erbjuda intressenter utbildning i frågor som gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,

d) utrusta byggnader och andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde med anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form,

e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland ledsagare, lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkare, för att underlätta tillgänglighet till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten,

f) främja andra ändamålsenliga former av hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning för att säkerställa deras tillgång till information,

g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny informations- och kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, samt

h) främja utformning, utveckling, tillverkning och distribution av tillgänglig informations- och kommunikationsteknologi och -system på ett tidigt stadium så att de blir tillgängliga till lägsta möjliga kostnad.

